



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, Pl. M. J. Piłsudskiego 5
tel. (89) 754 21 40, fax. (89) 754 21 41

WIKOM KORSZE

WPLYNEŁO

01 KWI. 2025

data

2.03.2025

P. K. Aleksander

Kętrzyn, dnia 31. marca 2025 r.

HK.9022.3.27.2025

OCENA do sprawozdania nr SB/29197/03/2025

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294) oraz

wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia: 24.03.2025r. nr SB/29197/03/2025 próbki wody nr 012517/03/2025 pobranej dnia: 17.03.2025r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Główny (Stacja Uzdatniania Wody Główny - woda uzdatniona)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu publicznym Główny

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanej w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisanej jak wyżej, w zakresie parametrów grupy A woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
Irmina Filipiak
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) "WIKOM" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsze